



## LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA – Nº 48.454/17

Cliente: K GELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Endereço: Rua: Heliópolis, 86 – Vila Leopoldina – São Paulo  
Solicitante: O mesmo  
Local de Colheita: GELO  
Data da Colheita: 01/03/2.017

O.S.: 15417

### CARACTERES ORGANOLÉPTICOS

Aspecto: Límpido      Cor: Incolor      Odor: Inodoro      Gosto: Próprio

### ANÁLISE BACTERIOLÓGICA

Análise	Resultado	Padrão	Unidade
Coliformes totais	Ausente	ausente	NMP/100ml
Coliformes fecais/ <i>Escherichia coli</i>	Ausente	ausente	NMP/100ml
Contagem Bactérias Heterotróficas	280	500*	ufc/ml

### ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Análise	Resultado	Padrão
Turbidez	2,3	Máximo 5,0 uT
pH	8,1	6,0 á 9,5
Cloro Residual Livre	0,2	0,2 á 2,0

### OBSERVAÇÃO

\*Valor recomendado.

### CONCLUSÃO

A amostra analisada ATENDE aos padrões Bacteriológicos de Potabilidade, segundo a Portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011, quanto às determinações realizadas..

Guarulhos, 08 de Março de 2.017

Analista

Andréia Teixeira Gugani  
CRBio.: 26990/01

*O presente laudo tem valor orientativo e restrito somente para a amostra analisada.*

Alvará Sanitário / Secretaria da Saúde: 1993

C.R.BIO-SP: 320-01-1

Credenciado pela Secretaria da Agricultura – SP/CDA/CIPOA. Port.: 03/08/00